

СЕРТИФІКАТ CERTIFICATE ZERTIFIKAT 证书 증명서



10175
DСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
ССМ&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0149-23

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

02 червня 2023 р. до 01 червня 2025 р.

Срок действия с /

Term of validity is from

Сертифікат

видано

ПП «ВКФ «СУВІТ»,

18002, м. Черкаси, вул. Верхня Горова, 1-А, код ЄДРПОУ 22808895

Сертифікат выдан /

Certificate is issued on

Продукція

Речовина просочувальна вогнебіозахисна «РЕТАРДАНТ»

20.59.59-67.00

Продукция / Production

для дерев'яних конструкцій (горючих покриттів: крокве, дахи)

(код (n) УКТЗЕД)/ДКПП

(UKTZED/DKPP code (s))

(полное название, тип, вид, марка, торговая марка) (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Державних будівельних норм і стандартів України:

ДБН В.2.6-220:2017 «Покриття будівель і споруд» п. 7.10.6;

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 6.23;

ДСТУ 4479:2005 «Речовини вогнебіозахисні водорозчинні для деревини. Загальні технічні вимоги та методи випробувань» п. 4.1, табл. 2 (пп. 2, 3);

ГОСТ 16363-98 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств» щодо I (першої) групи вогнезахисної ефективності;

ГОСТ 30219-95 «Древесина огнезащитная. Общие технические требования. Методы испытаний. Транспортирование и хранение» пп. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 3.4.5;

- I (перша) група вогнезахисної ефективності (підгрупа IA);

- не поширює полум'я по поверхні (група I1);

за умови оброблення деревини способом «поверхневого просочення» з середнім значенням поглинання робочого розчину 250,0 г/м² (в перерахунку на суху речовину 123,2 г/м²)

(позначення нормативних документів) (denotation of normative documents)

Відповідає

вимогам

Соответствует требованиям/

Comply with the requirements

Виробник

Производитель/

Producer

ПП «ВКФ «СУВІТ»

18002, м. Черкаси, вул. Верхня Горова, 1-А, код ЄДРПОУ 22808895

Місце

виробництва

Место производства /

Place of production

ПП «ВКФ «СУВІТ»

18030, м. Черкаси, вул. Чехова, 72

Сертифікат

видано органом

сертифікації

Сертифікат выдан органом

сертификации /

Certificate is issued by the

certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,

юр. адр.: 03142, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;

пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;

тел. 044-457-69-23, 095-200-82-50, 096-200-82-50,

e-mail: csmv@conformity.kiev.ua

Додаткова

інформація

Дополнительная

информация/Additional

information

Продукція, що виробляється серійно.

Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією протягом терміну дії сертифіката відповідності згідно з сертифікаційною угодою

На підставі

На основании /

On the grounds of

Протоколи випробувань від 02.06.2023 № 76/1-2023 НДЦ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА» ІДУ НД ЦЗ (атестат акредитації №20278 від 16.01.2022), від 01.06.2023 № 315-2023 ВЛ Державного центру сертифікації ДСНС України (атестат акредитації № 202025 від 03.05.2022).
Рішення ОС «ЦСМВ» № 153/23 від 02.06.2023 про надання сертифікації

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/

Director of the certification body

В.І. Приймаченко

(ім'я, прізвище, прізвище)

(signature, initials, family name)

